



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 638 от 18.07.2024 года

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ", 628331, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ - ЮГРА, Р-Н
НЕФТЕЮГАНСКИЙ, ПГТ
ПОЙКОВСКИЙ, МКР. 3-Й, Д.47

Предписание №638

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе выездной плановой проверки в отношении БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОГРН 1038602952057, ИНН 8619011490 осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический), 628331, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Р-Н НЕФТЕЮГАНСКИЙ, ПГТ ПОЙКОВСКИЙ, МКР. 3-Й, Д.47, на основании решения организованного в соответствии годового плана работы в 2024 году (пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на основании решения Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Голубковой С.В. №62/29 от 10.06.24г. (08.07.24-19.07.24г) (акт проверки №90 от 18.07.24г) а именно:

1. На территории учреждения отсутствуют стационарные или временные туалеты, что не соответствует требованиям п.9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. Размеры основания контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что не соответствует требованиям п.2.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

3. Представлена копия договора № 95-24/Р от 19.04.2024 г. на оказание профилактических дератизационных и дезинсекционных услуг с ЧОУ ДПО «МЦОТ», проведена дезинсекция и дератизация помещений 22.04.2024 г., подтверждаемые актом оказанных услуг и актом обследования объекта от 22.04.2024 г. Не соблюдаются требования по кратности проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий, что не соответствует п.101., п.110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
4. Исследованная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол лабораторных испытаний 8765.24 от 12.07.2024 г. аккредитованного ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510821). Окисляемость перманганатная выше ПДК (не более 5) 5,9 мг/дм³, Цветность выше ПДК (не более 20) 22,0 град.цветности.
5. На момент проведения обследования, на стене и потолке лестничной клетки имеются дефекты (трещины), что не соответствует требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
6. Стены помещения для хранения технических средств реабилитации имеют дефекты (трещины на плитке), что не соответствует требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
7. На момент проведения обследования, на стенах помещения для хранения уборочного инвентаря (для помещений учреждения) имеются сколы керамической плитки, что не соответствует требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
8. На момент проведения обследования, в помещении, где установлена система водоочистки, стены имеют дефекты (трещины), кафельная плитка на полу со сколами, что не соответствует требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: в целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Организовать установку на территории учреждения стационарных или временных туалетов, согласно требованиям п.9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
2. Привести в соответствие требованиям размеры основания контейнерной площадки, превышающие площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, согласно требованиям п.2.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
3. Соблюдать требования по кратности проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий, согласно п.101., п.110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
4. Привести в соответствие требованиям качество питьевой воды централизованного водоснабжения по органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям (окисляемость перманганатная, цветность), согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
5. Привести в соответствие требованиям покрытие пола и стен для обеспечения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях: На стене и потолке лестничной клетки; Стены помещения для хранения технических средств реабилитации; Стены помещения для хранения уборочного инвентаря (для помещений учреждения); В помещении, где установлена система водоочистки, согласно требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе в срок до 22.10.2024г.

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

-в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

-в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Главный специалист-эксперт ТО УРПН
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях

В.Ю. Ушакова

Предписание получил(а):

Синица
директор Синица Е.М.

18.08. 2024г.